

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/23017-18/8723-2018/Zou

VYŘIZUJE: Bc. Marcela Zouharová

Dle rozdělovníku

TEL.: 544 121 128

FAX:

E-MAIL: marcela.zouharova@meuslavkov.cz

DATUM: 16.05.2018

ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí (dále jen „MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona

žadatelé a účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu, kterým je

DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 29241871, které na základě plné moci ze dne 20.12.2016 zastupuje KAMPARA s.r.o., Baračka 220, 685 01 Bučovice, IČ 29280940, doručovací adresa Ing. Pavel Šubrt, Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) bod 5. vodního zákona **povolení k nakládání s povrchovými vodami, které spočívá v jiném nakládání s nimi – vypouštění dešťových vod do otevřeného koryta, které je napojeno na DVT Prostředníček, pomocí vodního díla „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží“, na pozemku parc.č. 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_167967.30; Y_578636.35 v tomto rozsahu:**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Související vodní dílo:

stavby kanalizačních stok a
kanalizačních objektů, stoková síť
Prostředníček

Vodní tok:

Doba, na kterou je nakládání s vodami povoleno

**na dobu životnosti díla „SO – 07.2
Dešťová kanalizace s retenční nádrží“**

Účel nakládání s vodami:

jiné nakládání s nimi spočívající ve
vypouštění povrchové vody do otevřeného koryta, které je napojeno na DVT Prostředníček pomocí vodního
díla „SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží“, na pozemcích parc.č. 2675/1, katastrální území
Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna.

Jedná se o dva kusy betonové retenční nádrže o objemu 2x78 m³, kde se bude voda akumulovat a bude probíhat **škrcený postupný odtok nastavený na maximální hodnotu 2,6 l/s**. Nový výústní objekt bude vybudován do svahu za betonovým čelem za stávajícím vyústěním dešťové kanalizace města Slavkov u Brna.

Retenční nádrž je součástí objektu SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž. Škrťící odtok je odváděn novým potrubním do otevřeného koryta, které je napojeno do DVT Prostředníček.

II. stanovuje

Dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, za kterých se povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jinému nakládání s nimi vydává:

1. Při nakládání s povrchovými vodami nesmí dojít k znečištění povrchových vod závadnými látkami vodám. V místě vyústění vod do vodního toku se nesmí provádět příprava roztoků pro chemické ošetřování rostlin.
2. Povolení k nakládání s povrchovými vodami se v daném případě **vydává na dobu životnosti vodního díla „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“**, stavební objekt „SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží“, na pozemcích parc.č. 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna **za podmínky udržování stavby „SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží“ v řádném technickém stavu.**
3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto povolení k nakládání s vodami přechází případně na nového nabyvatele (popřípadě uživatele) ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona, za předpokladu, že toto zařízení bude sloužit účelu, uvedenému v povolení. Další nabyvatelé (popř. uživatelé) jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu majetku, s nímž je spojeno toto povolení, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho přechodu. Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám.

III. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 a následující ustanovení stavebního zákona k provedení stavby vodního díla **„POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“**, stavební objekt „SO – 06.1 Prodloužení hlavního vodovodního řadu, SO – 07.1 Prodloužení hlavního řadu kanalizace, SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží“, na pozemcích parc.č. 2655/1, 2655/32, 2674/1, 2655/24, 2498/1, 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_167967.30; Y_578636.35 v tomto rozsahu:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“) řeší prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a vybudování dešťové kanalizace s retenční nádrží v k.ú. Slavkov u Brna

SO – 06.1 Prodloužení hlavního řadu vodovodu:

V rámci realizace záměru dojde k prodloužení vodovodního řadu. Prodloužení vodovodu je navrženo ve dvou větvích V, V1. Prodloužení vodovodu je navrženo z materiálu HDPE PE100 SDR11, DN100. Větev V je navržena v délce 81,80 m a větev V1 je navržena v délce 26,90 m. Celková délka prodloužení 108,70 m. Na trase vodovodu jsou navrženy dva nadzemní koncové hydranty H1 a H2.

Povolovaná vodní díla:	stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů,
vodovodní řady zásobovací sítě pro veřejnou potřebu zásobovací sítě	
Příslušnost k systému vodovodu:	místní
Účel užití vody:	odběr pro pitné účely – zásobování obyvatelstva
Počet zásobovacích obcí:	1 (Slavkov u Brna – Polyfunkční komplex, ul. Slovanská)
Druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
Navržená větev V:	81,80 m
Navržená větev V1:	26,90 m
Celková délka řadu:	108,70 m
Materiál:	HDPE
Profil řadu:	PE 100 DN100 SDR11
Účelem stavby vodního díla je napojení novostavby bytového komplexu v obci Slavkov u Brna, k.ú. Slavkov u Brna.	

SO – 07.1 Prodloužení hlavního řadu kanalizace:

Dle předložené PD má být realizováno prodloužení hlavního řádu kanalizace. Prodloužení kanalizace bude děleno do dvou stok S a S1. Stoka S je navržena v délce 71,44 m a stoka S1 v délce 27,26 m. Celková délka prodloužení 98,70m. Potrubí navrhovaného prodloužení je kameninové třídy 160. Navržená kanalizace bude osazena 5 ks revizních šachet DN1000 PREFA s poklopy tř. D.

Povolovaná vodní díla:	stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, stoková síť
Kanalizační soustava:	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy:	splašková
Druh stokové sítě:	gravitační
Počet napojených obcí:	1 (Slavkov u Brna – Polyfunkční komplex, ul. Slovanská)
Zpracování kanalizačního řádu:	ANO
Materiál kanalizační stoky:	Kamenina, třídy 160
Navržená větev S:	71,44 m
Navržená větev S1:	27,26 m
Celková délka gravitační kanalizace:	98,70 m
Typ kanalizace:	oddílná splašková
Počet odlehčovacích komor OK:	0
Počet kanalizačních šachet:	5
Výčet účelů užití vodního díla:	odvádění splaškových vod, z nově naváženého bytového komplexu v obci Slavkov u Brna, k.ú. Slavkov u Brna .

SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží

V rámci záměru dojde k vybudování dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z novostaveb bytových domů a přilehlých nových komunikací a chodníků. Dešťové kanalizace je navržena ve třech větvích D, D1 a D2. NA stoce D je navržena retenční nádrž složená ze dvou nádrží vzájemně propojených. V jedné z nádrží bude umístěn vírový vertikální škrtící ventil. Stoka D je navržena z materiálu PP SN10 DN300 v délce 292,24 m. Stoka D1 je navržena z materiálu PP SN10 DN300 v délce 31,92 m. Stoka D2 je navržena z materiálu PP SN10 DN 250 v délce 24,33 m. Připojení UV je navrženo z materiálu PP SN10 DN150 v délce 51,40 m. Celková délka je navržena 399,89 m. Retenční nádrž je navržena ze dvou prefabrikovaných nádrží vzájemně propojených, užitný objem $2 \times 78 \text{ m}^3$. Rozměry retenční nádrže jsou 2000 x 3600 mm, výška 2250 mm a tloušťka 150 mm. Bude probíhat škrcený postupný odtok nastavený na maximální hodnotu 2,6 l/s. Nový výústní objekt bude vybudován do svahu za betonovým čelem za stávajícím vyústěním dešťové kanalizace města Slavkov u Brna, zaústěním do otevřeného koryta, které je napojeno na DVT Prostředníček.

Povolovaná vodní díla:	stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů stoková síť,
Kanalizační soustava:	kanalizace
Charakter kanalizační soustavy:	oddílná (pouze dešťová)
Druh stokové sítě:	gravitační
Počty oddělených částí systému:	stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů stoková síť,
Počet napojených obcí:	1 (Slavkov u Brna – Polyfunkční komplex, ul. Slovanská)
Účel užívání povolené stavby vodního díla:	stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů stoková síť, likvidace a odvedení dešťových vod
Materiál kanalizační stoky:	PP SN10
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:	150
Největší jmenovitá světlost stoky:	300
Navržená větev D:	292,24 m
Navržená větev D1:	31,92 m
Navržená větev D2:	24,33 m
Připojení UV:	51,40 m
Celková délka:	399,89 m
Typ kanalizace:	dešťová
Počet odlehčovacích komor OK:	0
Počet kanalizačních šachet:	13
Počet uličních vpustí:	9

IV. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla „**POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura**“, stavební objekt „**SO – 06.1 Prodloužení hlavního vodovodního řadu, SO – 07.1 Prodloužení hlavního řadu kanalizace, SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží**“, na pozemcích parc.č. 2655/1, 2655/32, 2674/1, 2655/24, 2498/1, 2675/1 bude provedena dle PD, kterou vypracoval Ing. Josef Slavík, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1005347, z data červen 2017, ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu odborně provede dodavatelský subjekt oprávněný k provádění vodních děl podle stavebního zákona a podle dalších zvláštních předpisů. Vedení realizace stavby pak musí být zajištěno osobou s potřebnou autorizací.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení, ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě, ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, ČSN 75 5402 – Výstavba vodovodního potrubí, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 7211 Pitná voda a kontrola jakosti při dopravě, akumulaci a distribuci, ČSN 75 0150 – Názvosloví ve vodárenství, ČSN 75 5402 Vodárenství – výstavba vodovodních potrubí, ČSN 83 0615 Požadavky na jakost vody při dopravě potrubím, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení, ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Část 2 – požadavky, ČSN EN 752-7 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Část 7 – Provoz a údržba, ČSN EN 1610 (75 6115) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN EN 752-6 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 6: Čerpací stanice, ČSN EN 1091 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení, TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí,
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, dle plánu kontrolních prohlídek stavby
5. Případně narušená podzemní vedení budou opravena a protokolárně předána správcům těchto zařízení.
6. Nejpozději k návrhu na vydání kolaudačního souhlasu je investor povinen **doložit též doklad o zajištění provozování stavby provozovatelem s příslušnou koncesí** dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (u staveb veřejných vodovodů a veřejných kanalizací).
7. **Stavebník zajistí vedení stavebního deníku** se zápisem denního postupu prací včetně prováděných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. Stavební deník bude **předložen ke kolaudaci stavby**.
8. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník doplňovat dle skutečného provedení.
9. Škody způsobené během výstavby nebo v souvislosti s touto stavbou, budou hrazeny podle platných předpisů. Spory o náhradu škody řeší soud.
10. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 125 platného stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
11. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.11.2019. Po dokončení stavby bude předložena vodoprávnímu úřadu, MěÚ Slavkov u Brna, žádost o kolaudační souhlas do 15.12.2019. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
12. Stavbu odborně provede dodavatelský subjekt oprávněný k provádění vodních děl.
13. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v rozhodnutí a stanoviscích:

Územní rozhodnutí č. 22/2018 vydal MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 31.01.2018 pod č.j. SU/49464-17/13408-2017/Mach

Stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 08.01.2018 pod č.j. SU/80859-17/127-2017/KAM, zejména:

Stavbou dojde ke křížení a souběhu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, je nutno zabezpečit ochranu vodovodu a kanalizace v souladu s ustanovením § 23 (ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok) zákona o vodovodech a kanalizacích. Dále stavbou dojde k dotčení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jejich ochranného pásma. Stavby, zemní práce, umísťovat konstrukce a zařízení, atd. v ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka popř. provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů v souladu s ustanovením § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém

technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace. **Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem – musí být předány oprávněné osobě. Pro využití v místě mimo stavbu, musí zemina splňovat podmínky § 12 (odst. 2) vyhlášky č. 294/2005 Sb. Doklady o množství předaných odpadů oprávněné osobě (zemina, stavební odpad) budou předloženy nejpozději 14 dnů před vydáním kolaudačního souhlasu odboru SÚÚPŽP, odd. ŽP MěÚ Slavkov u Brna.**

Při provádění bouracích, výkopových prací a nakládání se sypkými materiály budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. Materiály budou shromažďovány v místě stavby před jejich využitím nebo odstraněním pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dřeviny uvedené v inventarizaci zeleně pod čísly 2, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38 a 39 zůstanou zachovány.

Pro zajištění ochrany stromů č. 2, 12, 13 a 14 budou realizována ochranná opatření uvedená v čl. 5 Technologie prací návrhu sadových úprav zpracovaného v březnu 2017 společností Ing. Jiří Vrbas Květ, Nádražní 155, 664 08 Blažovice.

Sadové úpravy zájmového území budou provedeny v rozsahu dle předloženého návrhu zpracovaného v březnu 2017 společností Ing. Jiří Vrbas – Květ, Nádražní 155, 664 08 Blažovice, případné změny je nutné předem projednat s orgánem ochrany přírody.

Ke stavebnímu povolení pro jednotlivé etapy záměru bude zpracován osazovací plán.

Rozhodnutí MěÚ Slavkov u Brna – silniční správní úřad, vydané dne 29.01.2018, pod č.j. 15646-18/13166-2017/Hro, zejména:

Uložit inženýrské sítě, které se pod rozšířením stavby nacházejí do chrániček. Při havárii na dotčeném pozemku, opravě nebo umístění inženýrských sítí strpět případné úpravy stavby.

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, vydané dne 05.12.2017 pod značkou: KHSJM62361/2017/VY/HOK, zejména:

Před uvedením stavby do trvalého užívání bude KHS JmK předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě – prodloužení vodovodu, byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Před uvedením stavby do trvalého užívání bude KHS JmK předložen laboratorní rozbor vzorku pitné vody z prodlouženého řadu vodovodu, v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č.5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení a správné činnosti laboratoře nebo u držitele akreditace.

Stanovisko souhlas správce Povodí Moravy s.p., vydané pod značkou, PM040621/2017-203/Je, ze dne 02.10.2017, zejména:

Stavba bude provedena dle předložené PD, jedná se především o dodržení vzdálenosti souběhu kanalizace (včetně revizních šachet) a retenční nádrže od paty OH a způsob jejich uložení. **Veškeré případné změny, které se týkají objektů v souběhu s OH, musí být konzultovány a odsouhlaseny přímým správcem dotčeného VVT, tj. PM provoz Koryčany.**

O zahájení a o ukončení prací v souběhu s OH bude zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu písemně vyrozuměn vedoucí PM provozu Koryčany. Veškeré souběhy s OH musí respektovat ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Během stavby nesmí dojít k zásahu do OH a k ohrožení její stability. Objekty uložené do vzdálenosti 6,0 m od paty OH musí být dimenzovány na třídu zatížení V dle ČSN 7366114, z důvodu používaných mechanismů při běžné údržbě OH

Zástupce PM provoz Koryčany bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv. Jedná se především o objekty v souběhu s OH.

Stanovisko souhlas správce Povodí Moravy s.p., vydané pod značkou, PM067328/2017-203/Je, ze dne 29.01.2018, zejména:

Stavba bude provedena dle předložené PD, jedná se především o dodržení vzdálenosti souběhu kanalizace (včetně revizních šachet) a retenční nádrže od paty OH a způsob jejich uložení. **Veškeré případné změny, které se týkají objektů v souběhu s OH, musí být konzultovány a odsouhlaseny přímým správcem dotčeného VVT, tj. PM provoz Koryčany.**

O zahájení a o ukončení prací v souběhu s OH bude zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu písemně vyrozuměn vedoucí PM provozu Koryčany. Veškeré souběhy s OH musí respektovat ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Během stavby nesmí dojít k zásahu do OH a k ohrožení její stability. Objekty uložené do vzdálenosti 6,0 m od paty OH musí být dimenzovány na třídu zatížení V dle ČSN 7366114, z důvodu používaných mechanismů při běžné údržbě OH.

Zástupce PM provoz Koryčany bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv. Jedná se především o objekty v souběhu s OH. Řešení a provedení stavby dle předložené PD nesmí snížit spolehlivost osazené zemní protipovodňové hráze. Zemní práce v blízkosti OH bude dozorovat autorizovaný inženýr pro geotechniku. Do 14 dnů od provedení zemních prací v blízkosti zemní hráze bude zpracován protokol potvrzující řádné provedení stavby a splnění podmínky, že nedošlo ke snížení spolehlivosti zemní hráze, která se nachází v těsné blízkosti stavby. Protokol bude neprodleně předám Povodí Moravy s.p., provozu Koryčany.

Stanovisko Policie České Republiky, vydané pod č.j. KRPB-26847-14/ČJ-2017-061206-POK, ze dne 18.12.2017, zejména:

Je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 73 6110

Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o existenci a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, vydané dne 11.10.2017 pod č.j. 739355/17, zejména:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoven rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřez / výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen ochranné pásmo).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o to, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbývání platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:

existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.

Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta.

Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy E.ON Servisní, s.r.o., vydáno dne 03.02.2017 pod č.j. L14369-16161685, zejména:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN. Nadzemní vedení NN.

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení provádějící dokumentace.

Vyřešení způsobů provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou, není – li stanoveno jinak.

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. **O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.**

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON vydáno dne 21.11.2017 pod č.j. J34768-16213279, zejména:

V OP elektrické stanice nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením.

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vytyčujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy..

Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníků ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky

Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 03.02.2017.

Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vyjádření o existenci sítě VIVO CONNECTION s.r.o., z data 25.11.2017, pod č.j. 1889/Br/2017, zejména:

Trasa TZ bude před započatím prací vytyčena. Hloubka uložení a stupeň krytí TZ zůstane zachován. Skladování materiálů v ochranném pásmu TZ není povoleno.

Vyjádření Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., dne 12.10.2017, zn.: 2017-02628/20173012/TÚ/so, zejména:

S realizací stavebního objektu SO-06.1 prodloužení hlavního řadu vodovodu a napojením nového vodovodního řadu na stávající vodovod pro veřejnou potřebu „2-2-1“ PVC DN 100 souhlasíme s tím, že:

na nových vodovodních řadech budou použity příslušné **elektrotvarovky včetně odbočných elektrotvarovek s integrovaným uzávěrem** pro možnost napojení předpokládaných vodovodních přípojek.

v místě napojení nového vodovodního řadu „V“ na stávající vodovod pro veřejnou potřebu bude na novém vodovodním řadu osazeno **sekční šoupě**.

v místě napojení nového vodovodního řadu „V1“ na vodovodní řad „V“ budou na vodovodním řadu „V1“ a v pokračování vodovodního řadu „V“ osazena **sekční šoupata**.

nové vodovodní řady budou zakončeny v přímé trase hydrantem se samostatným představeným šoupětem. Za šoupětem bude osazena přírubová tvarovka TP a prodloužené přírubové koleno s patkou, na které bude osazen nadzemní hydrant

šoupata a hydranty na vodovodním řadu budou opatřena **teleskopickou zemní zákopovou soupravou se samonivelačním poklopem**.

k novým vodovodním řadům bude přiložen 2x **vytyčovací vodič** napojený k armaturám na vodovodních řadech. Nad vodovodním řadem bude přiložena informační páska s nápisem „vodovod“.

povrchové znaky (tj. šoupákové, hydrantové poklopky) na nových vodovodních řadech budou umístěny na niveletě upraveného terénu včetně úpravy zákopových souprav.

součástí výstavby vodovodních řadů bude provedení osazení **orientačních tabulek** k vodovodním řadům a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s.

investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti VaK Vyškov a.s. ke kontrole: provádění výstavby

nových vodovodních řadů, zřízení odboček vodovodních přípojek, osazení šoupat a hydrantů včetně zákopových souprav atd.

souběhu a křížení vodovodních řadů s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami

funkčnosti vodivosti vytyčovacího vodiče

provádění tlakových zkoušek a proplachů na vodovodních řadech.

osazení povrchových znaků a úpravy zákopových souprav na vodovodních řadech

Kontroly budou prováděny v otevřeném výkopu. O kontrolách budou pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) provedeny zápisy do stavebního deníku

provedení stavebních úprav na stávajícím vodovodu pro veřejnou potřebu, napojení nového vodovodního řadu na stávající vodovod pro veřejnou potřebu (v investorem, příp. dodavatelem předem připraveném výkopu) realizuje na základě objednávky provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s.) a to až po:

provedení tlakových zkoušek na nových vodovodních řadech, které musí odpovídat platné ČSN.

provedení desinfekce a proplachu nových vodovodních řadů

provedení měření vodivosti a celistvosti signálního vodiče.

investor, příp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a objektů na stávajícím vodovodu pro veřejnou potřebu.

uvedení nových vodovodních řadů do provozu provede provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. a to až po:

kolaudaci nových vodovodních řadů (případně jejich uvedení do předběžného užívání).

dorešení majetkových a provozních vztahů na nové vodovodní řady.

Do doby než budou dorešeny majetkové a provozní vztahy na nové vodovodní řady nelze tyto uvést do provozu.

pro převod nových vodovodních řadů do provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je nutno **doložit** mimo jiné:

zaměření skutečného provedení nových vodovodních řadů včetně odboček vodovodních přípojek v souřadnicovém systému S-JTSK formát *.DGN (dle směrnic VaK Vyškov a.s.) a to i v digitální formě.

stavební povolení, kolaudační souhlas na nové vodovodní řady.

upozorňujeme, že po výstavbě nových vodovodních řadů a objektů na tomto zařízení bude s tímto zařízením spojeno **ochranné pásmo** v souladu s §23 zákona 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích“ v platném znění a v souladu se změnami tohoto zákona

s ohledem na kapacitní a tlakové poměry vodovodní sítě není možno zajistit trvalé splnění technických požadavků určujících podmínky a parametry pro požární hydranty. Hydranty na vodovodní síti slouží zejména pro účely odkalování či odvzdušňování vodovodní sítě. Hydrant na veřejné vodovodní síti určený pro hasební účely je hydrant „1 (2-2-3)“ LT DN 80 (stat.tlak 0,42MPa, dynam.tlak 0,38MPa, průtok 11,0 l/s) na souřadnicích JTSK: X 1167792,91, Y 578406,76

v případě požadavku na určení hydrantů na nových vodovodních řadech jako hydrantů pro hasební účely bude nutno po výstavbě nových vodovodních řadů provést revizi předpokládaných nových hydrantů. Revizi musí provést autorizovaný technik pro požární bezpečnost. Protokol a závěr o provedené revizi hydrantů bude předložen společnosti VaK Vyškov, a.s. Na základě provedené revize budou hydranty odpovídající ČSN 730873 určeny jako hydranty pro **hasební účely**.

S realizací stavebního objektu SO-07.1 (prodloužení hlavního řadu kanalizace) a napojením nového splaškového kanalizačního řadu na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu „AM“ BET DN 300 souhlasíme s tím, že:

v rámci stavby bude stávající lomová revizní šachta na kanalizaci pro veřejnou potřebu, do které je napojení nové splaškové kanalizace, provedena jako **spojná revizní šachta**.

revizní šachta na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu a revizní šachty na nových splaškových kanalizačních řadech budou provedeny v souladu se standardem společnosti VaK Vyškov, a.s.

nové splaškové kanalizační řady budou zakončeny koncovou revizní šachtou.

odbočky pro napojení splaškových kanalizačních přípojek budou provedeny **odbočnou tvarovkou** 250/150 pro RD a odbočnou tvarovkou 250/200 pro BD. Případné dodatečné vysazení odboček bude provedeno navrtávkou do osy kanalizačního potrubí s osazením příslušné odbočné tvarovky .

povrchové znaky (kanalizační poklopy) na kanalizačním řadu budou umístěny na niveletě upraveného terénu včetně úpravy vstupních otvorů revizních šachet.

investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti VaK Vyškov a.s. ke kontrole:

provádění úpravy či výměny stávající lomové revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu za spojnou revizní šachtu.

provádění výstavby nových splaškových kanalizačních řadů a zařízení odboček pro kanalizační přípojkky.

souběhu a křížení kanalizačních řadů s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami

provádění zkoušek vodotěsnosti a nepropustnosti na nových splaškových kanalizačních řadech

osazení povrchových znaků a úpravě vstupních otvorů na kanalizačních řadech.

O kontrolách budou pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. provedeny zápisy do stavebního deníku.

uvedení nových splaškových kanalizačních řadů do provozu bude možno až po:

kolaudaci nových splaškových kanalizačních řadů

dorešení majetkových vztahů na nové splaškové kanalizační řady mezi investorem stavby a společností VaK Vyškov, a.s.

Do doby než budou dorešeny majetkové a provozní vztahy na nové splaškové kanalizační řady nelze tyto uvést do provozu.

Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad stávajícím vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.

Při křížení nebo souběhu nových vodovodních a splaškových kanalizačních řadů s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami a při souběhu stávající kanalizace pro veřejnou potřebu s dešťovou kanalizací, dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. **ke kontrole** souběhu a křížení a to před zásepem výkopů.

Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Připomínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, jak je shora uvedeno, byly vzaty na vědomí a byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 12.02.2018 podala společnost DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 29241871, které na základě plné moci ze dne 20.12.2016 zastupuje KAMPARA s.r.o., Baračka 220, 685 01 Bučovice, IČ 29280940, doručovací adresa Ing. Šubrt, Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna, Městskému úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 06.1 Prodloužení hlavního vodovodního řadu, SO – 07.1 Prodloužení hlavního řadu kanalizace, SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž“, na pozemcích parc.č. 2655/1, 2655/32, 2674/1, 2655/24, 2498/1, 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj

Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_167967.30; Y_578636.35 a žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami, které spočívá v jiném nakládání s nimi – vypouštění dešťových vod do otevřeného koryta, které je napojeno do DVT Prostředníček pomocí vodního díla „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž“, na pozemcích parc.č. 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_167967.30; Y_578636.35. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno řízení.

Na základě výše uvedeného MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu oznámil pod č.j. SU/43679-18/8723-2018/Zou, ze dne 09.04.2018 podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 06.1 Prodloužení hlavního vodovodního řadu, SO – 07.1 Prodloužení hlavního řadu kanalizace, SO – 07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží“, na pozemcích parc.č. 2655/1, 2655/32, 2674/1, 2655/24, 2498/1, 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_1167940.2; Y_578454.23 a žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami, které spočívá v jiném nakládání s nimi – vypouštění dešťových vod do otevřeného koryta, které je napojeno do DVT Prostředníček pomocí vodního díla „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž“, na pozemcích parc.č. 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_167967.30; Y_578636.35. Z důvodu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručil MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, OŽP, jako věcně příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a ustanovením § 144 odst. 1 správního řádu oznámení ve věci formou veřejné vyhlášky.

Účastníci řízení byli poučeni, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu ustanovení § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopat důkazy a činit jiné návrhy, že se mohou nechat v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zastupovat a zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást a že mají ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům.

Dále byli účastníci řízení poučeni, že shromážděné podklady pro rozhodnutí ve věci jsou účastníkům řízení k dispozici do vydání rozhodnutí ve věci na Městském úřadě Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 260, v kanceláři vodoprávního úřadu v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, nebo v jiné dny v týdnu po předchozí domluvě.

Dále Městský úřad Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávní úřad uvedl, že od ústního jednání a místního šetření dle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil, jelikož jsou mu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení a pro stanovení podmínek stavby.

Zdejší správní orgán dále sdělil, že předpokládá, že shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve shora uvedené věci ukončí k datu do 10 dnů od obdržení oznámení, poté budou kompletní podklady účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy k dispozici k nahlédnutí po dobu 5 dnů. Po uplynutí této lhůty vydá příslušný správní úřad ve věci rozhodnutí tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.

Podaná žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a to:

- Plán kontrolních prohlídek – postup stavebních prací
- Výpis z katastru nemovitostí – informace o pozemcích
- Územní rozhodnutí č. 22/2018, vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP pod č.j. SU/49464-17/13408-2017/Mach, ze dne 31.01.2018
- Rozhodnutí – vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, silniční správní úřad pod č.j. 15646-18/13166-2017/Hro, ze dne 29.01.2018

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy, vydal E.ON Servisní, s.r.o. pod značkou L14369-16161685, ze dne 03.02.2017
- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, vydal E.ON Servisní, s.r.o., zn. J34768-16213279 ze dne 21.11.2017
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, vydala společnost CETIN, a.s. pod. č.j. 739355/17 ze dne 03.08.2017
- Souhlas dle § 15, vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, č.j. SU/37061-18/9811-2018/Mach, ze dne 29.03.2018
- Vyjádření k PD, vydal MěÚ Slavkov, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, č.j. SU/80859-17/127-2017/KAM, ze dne 08.01.2018
- Vyjádření k PD, vydal Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. pod značkou 2017-02628/20173012/TÚ/so, ze dne 11.10.2017
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, č.j. KHSJM 62361/2017/VY/HOK ze dne 05.12.2017
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, ev.č. HSBM-8-20-55/6-POKŘ-2017, ze dne 29.11.2017
- Vyjádření o existenci sítě, vydala společnost VIVO CONNECTION spol. s.r.o., pod zn. 1889/Br/2017, ze dne 25.11.2017
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM067328/2017-203/Je, ze dne 29.01.2018
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM040621/2017-203/Je, ze dne 02.10.2017
- Stanovisko k PD, vydalo Krajské ředitelství policie JMK pod. č.j. KRPB-26847-16/ČJ-2017-061206-POK, ze dne 18.12.2017
- Smlouva o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury, Město Slavkov u Brna, ze dne 15.09.2017, pozemku parc.č. 2498/1, 2684/1, 2521/3, 4410
- Vyjádření k PD, vydaly Technické služby města Slavkov u Brna, ze dne 16.02.2017
- Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BVY/976/2017-BVYM, ze dne 10.04.2017, pozemku parc.č. 2675/1
- Vyjádření T-mobile pod zn. E34157/17, ze dne 02.10.2017
- Plná moc zmocnitel DVM invest s.r.o., zmocněnec KAMPARA s.r.o., z data 20.12.2016
- Projektová dokumentace „Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul. Slovanská ETAPA A – inženýrské sítě, vypracoval Ing. Josef Slavík, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT – 1005347, z data červen 2017

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:

- a) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily a daly své stanovisko popř. vyjádření výše uvedené dotčené orgány státní správy a organizace.
- b) Projektovou dokumentaci „Polyfunkční areál Slavkov u Brna ETAPA A – inženýrské sítě“ vypracoval Ing. Josef Slavík, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT - 1005347, z data srpen 2017, ze data červen 2017.
- c) MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP vydal územní rozhodnutí č. 131/2017, pod č.j. SU/49464-17/13408-2017/Mach, ze dne 31.01.2018, nabylo právní moci 06.03.2018 a souhlas dle § 15 stavebního zákona pod č.j. SU/37061-18/9811-2018/Mach, ze dne 29.03.2018
- d) orientační určení polohy stavby (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X_167967.30; Y_578636.35.
- e) Žadatel uhradil správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka 18 bod 1. písmeno h), převodem na účet dne 12.04.2018.
- f) Z důvodu vedení správního řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 a ustanovením § 144 správního řádu rozhodnutí ve věci formou veřejné vyhlášky.
- g) Termín dokončení stavby – listopad 2019. Po dokončení stavby bude předložena vodoprávnímu úřadu, MěÚ Slavkov u Brna, žádost o kolaudační souhlas do 15 dnů od ukončení stavby, nejpozději do 15.12.2019.
- h) Nakládání s vodami se povoluje na životnost vodního díla SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž
- i) Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení podanou žádost, projednávanou stavební dokumentaci z hlediska širších vodohospodářských zájmů, zájmů ochrany vod a její doklady a další doklady a vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a jednotlivých organizací. Po posouzení předložené dokumentace, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací vodoprávní úřad dospěl k závěru, že nakládání s povrchovými vodami, které spočívá v jiném nakládání s nimi – vypouštění dešťových vod do otevřeného koryta, které je napojeno do DVT Prostředníček pomocí vodního

díla „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž“, na pozemcích parc.č. 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána a zřízení stavby vodního díla POLYFUNKČNÍ KOMPLEX SLAVKOV, ETAPA A – inženýrské sítě a dopravní infrastruktura“, stavební objekt „SO – 06.1 Prodloužení hlavního vodovodního řádu, SO – 07.1 Prodloužení hlavního řádu kanalizace, SO – 07.2 Dešťová kanalizace a retenční nádrž“, na pozemcích parc.č. 2655/1, 2655/32, 2674/1, 2655/24, 2498/1, 2675/1, katastrální území Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský, obec Slavkov u Brna, katastrální území Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064, hydrogeologický rajón 2230 Vyškovská brána, dle projektové dokumentace, vypracoval Ing. Josef Slavík, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT - 1005347, z data červen 2017 je možno v daném případě povolit za podmínek a povinností výše uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním učiněným na Městský úřad Slavkov u Brna, odbor SÚÚPŽP, odd. ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna.

Ing. Andrea Večerková, v.r.,
vedoucí oddělení životního prostředí



Vypraveno dne: 16.05.2018

Toto rozhodnutí **musí být vyvěšeno na úřední desce (města Slavkov u Brna) nejméně po dobu 15 dnů**. Na vyhlášce musí být označen orgán, který jej vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis oprávněné osoby. Po tomto označení bude rozhodnutí předáno na MěÚ Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávní řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 68401 Slavkov u Brna, které zastupuje KAMPARA s.r.o., Baračka 220, 685 01 Bučovice, IČ 29280940, doručovací adresa Ing. Šubrt, Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna

Účastníci vodoprávní řízení dle § 27 odst. 2 písm. správního řádu (veřejnou vyhláškou):

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
VIVO CONNECTION, spol., Nádražní 1178/7, Šlapanice 664 51
T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno

Vlastníci sousedních pozemků parc.č. k.ú. Slavkov u Brna:

2498/1, 2674/1, 2675/2, 2675/4, 2675/8, 2690/12, 2690/20, 2056/1, 2065/2, 2062, 2064, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2213/1 2396, 2397, 2398, 2400, 2402, 2404, 2606, 2408, 2410, 2412, 2414, 2485, 2486/1,

2486/3, 2486/4, 2487, 2496, 2497/1, 2498/2, 2499, 2500, 2502, 2504, 2506, 2506,2521/4, 2520, 2522, 2523/1, 2523/2, 2523/3, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2564, 2565/1, 2565/3, 2565/4, 2565/5, 2655/1, 2653, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2655/16, 2655/21, 2655/22, 2655/24, 2655/25, 2655/26, 2655/27,2655/28, 2655/29, 2655/30, 2655/31, 2655/32, 26562673/4, 2673/2, 2673/3, 2673/4, 2673/5, 2673/7, 2674/1, 2675/1, 2675/5, 2676, 2690/12, 2690/20, 2690/90, 3771/1, 4407/2, 4410, 2498/1, 2655/25, k.ú. Slavkov u Brna

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 60200 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičská 425/2, 68201 Vyškov

MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Krajské ředitelství policie JMK, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno

Na vědomí:

Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna – (žádost o vyvěšení na úřední desce)

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis)